

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
17.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/06214-23 от 17.07.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 11.07.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 11.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к465 от 11.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06214-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы 6214 Образец поступил 11.07.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 14:00, дата окончания испытаний 14.07.2023 11:08					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	1,84±0,37	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы 6214 Образец поступил 11.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 16:50, дата окончания испытаний 13.07.2023 15:33					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Регистрационный номер пробы 6214 Образец поступил 11.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 16:45, дата окончания испытаний 13.07.2023 15:24					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06214-23 от 17.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

17.07.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06214-23.В от 17.07.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 11.07.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 11.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к465 от 11.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06214-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 36-01-11/06214-23.В от 17.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы 6214 Образец поступил 11.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 16:45, дата окончания испытаний 13.07.2023 15:24					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
-					

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06214-23.В от 17.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510642

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

17.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06215-23 от 17.07.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 11.07.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 11.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к465 от 11.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06215-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы 6215 Образец поступил 11.07.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 14:00, дата окончания испытаний 14.07.2023 11:07					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	2,04±0,41	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы 6215 Образец поступил 11.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 16:55, дата окончания испытаний 13.07.2023 15:35					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Регистрационный номер пробы 6215 Образец поступил 11.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 16:55, дата окончания испытаний 13.07.2023 15:25					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06215-23 от 17.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
17.07.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/06215-23.В от 17.07.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 11.07.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 11.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к465 от 11.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06215-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 36-01-11/06215-23.В от 17.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы 6215 Образец поступил 11.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 11.07.2023 16:55, дата окончания испытаний 13.07.2023 15:25					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06215-23.В от 17.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
01.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06679-23 от 01.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.07.2023 15:00-15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к482 от 25.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06679-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
2	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
3	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665

Протокол испытаний № 36-01-11/06679-23 от 01.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6679 Образец поступил 25.07.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.07.2023 17:00, дата окончания испытаний 01.08.2023 10:34					
1	Гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,004	МУ 4120-86
2	2,4-Д	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,1	МУ 1541-76
3	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)
4	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
5	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,5	РД 52.24.389-2011
6	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
7	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не нормируется	МУ 4120-86
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,8±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
10	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
11	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 (МВИ №44-05)
12	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
13	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 1	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 (МВИ №44-05)
14	Молибден	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 18308-72
15	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
16	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ПНД Ф 14.1:2.4.200-03 (МВИ №41-05)
17	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	РД 52.24.494-2006
18	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
19	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
20	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	700±63	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
21	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,86±0,17	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
22	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
23	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ПНД Ф 14.1:2.4.199-03 (МВИ №42-05)
24	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,01	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 (МВИ №44-05)
25	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	198±22	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
26	Фториды (F-)	мг/дм ³	0,490±0,088	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (вариант А)
27	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	154±28	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 36-01-11/06679-23 от 01.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
28	Хром (VI)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не нормируется	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А)
29	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
30	Цианиды	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
31	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.198-03 (МВИ №40-05)
Регистрационный номер пробы в журнале 6679 Образец поступил 25.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.07.2023 16:50, дата окончания испытаний 27.07.2023 14:15					
1	Escherichia coli (E.coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06679-23 от 01.08.2023

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs and possibly a table or list structure, but the characters are too light to transcribe accurately.]

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

01.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06679-23.В от 01.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.07.2023 15:00-15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к482 от 25.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06679-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6679 Образец поступил 25.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.07.2023 16:50, дата окончания испытаний 27.07.2023 14:15					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06679-23.В от 01.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Н.А. Черных
01.08.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06680-23 от 01.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №01427, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Сафоновский.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.07.2023 15:00-15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к482 от 25.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06680-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
2	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
3	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665

Протокол испытаний № 36-01-11/06680-23 от 01.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6680 Образец поступил 25.07.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.07.2023 17:00, дата окончания испытаний 01.08.2023 10:37					
1	Гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,004	МУ 4120-86
2	2,4-Д	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,1	МУ 1541-76
3	Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)
4	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
5	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,5	РД 52.24.389-2011
6	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
7	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не нормируется	МУ 4120-86
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,8±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
10	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
11	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 (МВИ №44-05)
12	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
13	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 1	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 (МВИ №44-05)
14	Молибден	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 18308-72
15	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
16	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.200-03 (МВИ №41-05)
17	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,02	РД 52.24.494-2006
18	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
19	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
20	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	708±64	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
21	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,00±0,20	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
22	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
23	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.199-03 (МВИ №42-05)
24	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,01	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 (МВИ №44-05)
25	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	161±18	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
26	Фториды (F-)	мг/дм ³	0,500±0,090	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (вариант А)
27	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	163±29	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
28	Хром (VI)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не нормируется	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А)
29	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
30	Цианиды	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
31	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.198-03 (МВИ №40-05)
Регистрационный номер пробы в журнале 6680 Образец поступил 25.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.07.2023 16:50, дата окончания испытаний 27.06.2023 14:21					
1	Escherichia coli (E.coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06680-23 от 01.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
01.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06680-23.В от 01.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №01427, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Сафоновский.

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.07.2023 15:00-15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к482 от 25.07.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06680-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/06680-23.В от 01.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6680 Образец поступил 25.07.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.07.2023 16:50, дата окончания испытаний 27.07.2023 14:21					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06680-23.В от 01.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС-RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
14.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06939-23 от 14.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.08.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к498 от 08.08.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06939-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6939 Образец поступил 08.08.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 17:00, дата окончания испытаний 11.08.2023 11:09				
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530nm)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 6939 Образец поступил 08.08.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 16:45, дата окончания испытаний 10.08.2023 12:26				
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Регистрационный номер пробы в журнале 6939 Образец поступил 08.08.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 16:48, дата окончания испытаний 10.08.2023 12:35				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06939-23 от 14.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
14.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06939-23.В от 14.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.08.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к498 от 08.08.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06939-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/06939-23.В от 14.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6939 Образец поступил 08.08.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 16:48, дата окончания испытаний 10.08.2023 12:35				
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
-				

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06939-23.В от 14.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
14.08.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06940-23 от 14.08.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.08.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к498 от 08.08.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/06940-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6940 Образец поступил 08.08.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 17:00, дата окончания испытаний 11.08.2023 11:10				
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530nm)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 6940 Образец поступил 08.08.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 16:50, дата окончания испытаний 10.08.2023 10:52				
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Регистрационный номер пробы в журнале 6940 Образец поступил 08.08.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 16:42, дата окончания испытаний 10.08.2023 12:36				
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06940-23 от 14.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
14.08.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/06940-23.В от 14.08.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. **Юридический адрес:** ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.08.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к498 от 08.08.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01-11/06940-15,15,15-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/06940-23.В от 14.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 6940 Образец поступил 08.08.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 08.08.2023 16:42, дата окончания испытаний 10.08.2023 12:36				
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/06940-23.В от 14.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
08.09.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/07588-23 от 08.09.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), тел. 88444297197.

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.09.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к548 от 05.09.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/07588-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 36-01-11/07588-23 от 08.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 7588 Образец поступил 05.09.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 17:00, дата окончания испытаний 07.09.2023 15:48					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 7588 Образец поступил 05.09.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 16:46, дата окончания испытаний 07.09.2023 15:45					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Регистрационный номер пробы в журнале 7588 Образец поступил 05.09.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 16:41, дата окончания испытаний 07.09.2023 14:38					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/07588-23 от 08.09.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Н.А. Черных
08.09.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/07588-23.В от 08.09.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), тел. 88444297197.
2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.
Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть
4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х. Россошинский, ул. Садовая.
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 05.09.2023 11:00 - 11:10
Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2023 16:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к548 от 05.09.2023г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 36-01-11/07588-15.15.15-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат Binder-400	09-15665

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 7588 Образец поступил 05.09.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 16:41, дата окончания испытаний 07.09.2023 14:38					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/07588-23.В от 08.09.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Н.А. Черных
08.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/07589-23 от 08.09.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), тел. 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул. Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.09.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к548 от 05.09.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/07589-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 7589 Образец поступил 05.09.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 17:00, дата окончания испытаний 07.09.2023 15:48					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 7589 Образец поступил 05.09.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 17:00, дата окончания испытаний 07.09.2023 14:39					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/07589-23 от 08.09.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Н.А. Черных

08.09.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/07589-23.В от 08.09.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), тел. 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул. Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.09.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к548 от 05.09.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/07589-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 36-01-11/07589-23.В от 08.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат Binder-400	09-15665

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 7589 Образец поступил 05.09.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 05.09.2023 17:00, дата окончания испытаний 07.09.2023 14:39					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/07589-23.В от 08.09.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул. дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

Н.А. Черных
01.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12102-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 8 (84442) 97197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к662 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12102-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр/милливольтметр портативный, MAPK-901	2633
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СІУ	14780
6	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0743
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 17:00, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:35					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	9,0±1,4	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	825±74	Не более 1000	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,12±0,22	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Удельная активность радона (радон-222)	Бк/кг	Менее 8	Не более 60	Свидетельство об аттестации 40090.8К212 от 30.07.2008 (МВИ)
9	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,046±0,018	Не более 0,2	МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665
10	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,240±0,090	Не более 1	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004
11	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:47, дата окончания испытаний 26.10.2023 15:27					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12102-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Н.А. Черных

01.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12102-23.В от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 8(84442) 97197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.
Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к662 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12102-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/12102-23.В от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл. Борисоглебский р-н, Борисоглебск г. Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:47, дата окончания испытаний 26.10.2023 15:27					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12102-23.В от 01.11.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Н.А. Черных

МП

01.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12104-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 8 (84442) 97197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИЙСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИЙСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина №01427, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Сафоновский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к662 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12104-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр/милливольтметр портативный, МАРК-901	2633
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0743
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 17:00, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:37					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	9,8±1,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	872±78	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,20±0,24	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Удельная активность радона (радон-222)	Бк/кг	Менее 8	Не более 60	Свидетельство об аттестации 40090.8К212 от 30.07.2008 (МВИ)
9	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,052±0,022	Не более 0,2	МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665
10	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,220±0,070	Не более 1	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004
11	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:45, дата окончания испытаний 26.10.2023 15:28					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12104-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

МП

01.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12104-23.В от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 8(84442) 97197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта

4. Место отбора: скважина №01427, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Сафоновский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к662 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов, Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12104-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/12104-23.В от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:45, дата окончания испытаний 26.10.2023 15:28					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12104-23.В от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

01.11.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12106-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к661 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12106-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 17:00, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:41					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:42, дата окончания испытаний 26.10.2023 16:48					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших		Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:42, дата окончания испытаний 26.10.2023 16:45					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12106-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Н.А. Черных

01.11.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12106-23.В от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № кбб1 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12106-15.15.23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/12106-23.В от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:42, дата окончания испытаний 26.10.2023 16:45					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12106-23.В от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

МП

01.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12107-23 от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИЙСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИЙСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к661 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12107-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 17:00, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:40					
1	Запах при 20°C (запах).	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:45, дата окончания испытаний 26.10.2023 16:48					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	-	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:45, дата окончания испытаний 26.10.2023 16:46					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12107-23 от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

01.11.2023

Н.А. Черных

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12107-23.В от 01.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.10.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к661 от 24.10.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (гл. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12107-15,15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/12107-23.В от 01.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 24.10.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.10.2023 16:45, дата окончания испытаний 26.10.2023 16:46					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12107-23.В от 01.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

27.11.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12918-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Урюпинский район. х. Россошинский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к738 от 21.11.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12918-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 36-01-11/12918-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 21.11.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 17:00, дата окончания испытаний 24.11.2023 12:02					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 21.11.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 16:43, дата окончания испытаний 23.11.2023 14:19					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	-	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Образец поступил 21.11.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 16:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 11:21					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12918-23 от 27.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

27.11.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12918-23.В от 27.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Урюпинский район, х. Россошинский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к738 от 21.11.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12918-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 36-01-11/12918-23.В от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 21.11.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 16:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 11:21					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12918-23.В от 27.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
27.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12920-23 от 27.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Урюпинский район, х. Белогорский.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к738 от 21.11.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12920-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 36-01-11/12920-23 от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 21.11.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 17:00, дата окончания испытаний 24.11.2023 11:58					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 21.11.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 17:00, дата окончания испытаний 23.11.2023 14:19					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	-	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Образец поступил 21.11.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 16:50, дата окончания испытаний 23.11.2023 11:22					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12920-23 от 27.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

27.11.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/12920-23.В от 27.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984), 88444297197

2. Юридический адрес: Волгоградская область, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х. РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: Волгоградская обл, Урюпинский район, х. Белогорский

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ распределительная сеть

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.11.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора к738 от 21.11.2023г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/12920-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 36-01-11/12920-23.В от 27.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 21.11.2023 16:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 21.11.2023 16:50, дата окончания испытаний 23.11.2023 11:22					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/12920-23.В от 27.11.2023